



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.34.2021.MZ

Zabrze, dn. 16.07.2021 r.

B 628

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**  
**oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert**

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6, oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, dalej: „Pzp”), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ, oraz przedłuża termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

**Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i przebudową  
pomieszczeń w budynku hali sportowej przy ul. Szafarczyka 16 w Zabrzu,  
celem stworzenia dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+**

**Pytanie 1 :**

W przedmiarze na roboty budowlane nie uwzględniono izolacji termicznej w postaci styropianu ścian, ościeży, poz. od 33d.3 do 39d.3, prosimy o uzupełnienie

**Odpowiedź 1:**

Izolacja termiczna w postaci styropianu ścian, ościeży ujęta jest w Przedmiarze robót „Szafarczyka 16 termomodernizacja” w poz. 32d.4 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży.

**Pytanie 2 :**

W przedmiarze na roboty budowlane nie uwzględniono izolacji termicznej w postaci styropianu zadaszenia, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź 2 :**

Izolacja termiczna w postaci styropianu zadaszenia ujęta jest w Przedmiarze robót „Szafarczyka 16 termomodernizacja” w poz. 31d.4 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - spody dachu (zastosowano tylko 2 cm od spodu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi).

**Pytanie 3 :**

W przedmiarze na roboty budowlane nie uwzględniono montażu nowej balustrady prętowej a w projekcie brak jej rysunku, uniemożliwia to wycenę, prosimy o uzupełnienie.



Naczelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wołoszewska-Fuks

Starszy Inspektor  
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

**Odpowiedź 3 :**

Montaż nowej balustrady prętowej ujęty jest w Przedmiarze robót „Szafarczyka 16 ogólnobudowlane” w poz. 58-62d.6 - Wymiana balustrad na wejściu do budynków - budowa, ocynkowanie, malowanie proszkowe (balustrada została opisana na rysunku elewacji, uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

**Pytanie 4 :**

Prosimy o rysunek roboczy ścianki mobilnej z uszczegółowieniem jej budowy (wymiary, podział, sposób parkowania, dane techniczne).

**Odpowiedź 4 :**

Poniżej podaję dane techniczne ściany mobilnej:

- ŚCIANA MOBILNA - dł. 5,30 m, wys. ok. 3,00 m  
Szerokość modułu ok. 106 cm  
Grubość elementu w mm: 100 mm  
Powierzchnia zewnętrzna modułu: płyta MDF  
Dźwiękoszczelność: Rw 50 dB  
Materiał dźwiękoszczelny: Wełna mineralna + Folia dźwiękoizolacyjna  
Typy parkowania modułów / system podwieszenia: dwupunktowy (I. baza przy szynie standard)
- TOR: ALUMINIOWY  
Profile zamykające „wpust – pióro”: a. Aluminium (standard)  
Profile ochronne: a. Aluminium\* (standard)  
Warianty obsługi:  
Ręczny (standard):
  - ręczne przesuwanie modułów,
  - wsuwanie i wysuwanie profili uszczelniających oraz elementu teleskopowego za pomocą korbki.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w konsekwencji czego zmianie ulega treść punktów **XI. 1., XIII. 2., XIV. 1. i XXIX. 1.** SWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

**XI. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.08.2021 r.

Naczelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
  
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Starszy Inspektor  
  
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

**XIII. Sposób oraz termin składania ofert.**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2021 r. do godz. 09:00.


**XIV. Termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r., o godzinie 11:30.

**XXIX. Wymagania dotyczące wadium.**

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy/ów wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN, (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres od 23.07.2021r. do 21.08.2021r.

***Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą publikacji***

PREZYDENT MIASTA  
  
Małgorzata Mańka-Szulik

Nacelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
  
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Starszy Inspektor  
  
mgr Monika Zdeb