



Zabrze, dnia 04.08.2021 r.

Z/ 595 /2021

Sprawę prowadzi:

Mariola Gajek  
tel. 32 373 33 389

**Dotyczy :** przekazanie odpowiedzi na pytania w postępowaniu pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – „Aktywni i interaktywni”- rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” wniosek nr P0024

### Pytanie :

Dokumentacja projektowa podaje wytyczne dla nawierzchni sportowej poliuretanowej z uwzględnieniem następujących parametrów:

wytrzymałość na rozciąganie  $\geq 0,60$  Mpa; wydłużenie podczas zerwania  $\geq 50\%$ ; odporność na zużycie/ścieralność w aparacie Tabera  $\leq 1$  g; przepuszczalność dla wody  $\geq 1000$  mm/h; odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści nawierzchnię o wymienionych niżej parametrach, która jest zgodna z obecnie obowiązującą normą i posiada wymagane dokumenty: wytrzymałość na rozciąganie  $\geq 0,88$  Mpa; wydłużenie podczas zerwania  $\geq 137\%$ ; odporność na zużycie/ścieralność w aparacie Tabera  $\leq 0,3$  g; przepuszczalność dla wody  $\geq 386$  mm/h; odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 5.

### Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry nawierzchni.



Z-ca Naczelnika Wydziału  
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Elżbieta Urbaniak