PROJEKTOWANA WYMIANA TABLICY "TB4"



Lp.	ZESTAWIENIE APARATURY	ilość
1	QG -rozłacznik izolacyjny typ 100A 3P	1szt.
2	HL -lampka sygnalizacyjna 230V 50Hz	3szt.
3	F3-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P B6A; 6kA	1szt.
4	FU -ochronnik przepięciowy klasy T2 typ 3P+N	1kpl.
5	F1-B/16 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B16A; 6kA	2kpl.
6	F1-B/10 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B10A; 6kA	4kpl.
7	FI3-40 -wyłącznik różnicowoprądowy typ 4P 40/0,03A typ AC 6kA	1szt.

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ROZDZIELNICE PODLEGAJĄ DOPOSAŻENIU

ELEMENTY OBWODU W KOLORZE CZERWONYM PROJEKTOWANE W RAMACH NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

ELEMENTY OBWODU W KOLORZE SZARYM PROJEKTOWANE W RAMACH ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Istniejące obwody G1 dodatkowo z aparatem różnicowoprądowym

NR REWIZJI:	DATA:	AUTOR ZMIAN:	OPIS ZMIAN:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KOS-EL INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kos-el sp. z o. o.
ul. Badestinusa 72, 41-814 Zabrze

PROJEKTOWAŁ: inż. Mariusz Kosiorz nr upr. 585/01 PODPIS:

OPRACOWAŁ: PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Witold Pierz nr upr. 984/05 PODPIS:

TYTUŁ OPRACOWANIA:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR8 W ZABRZU PRZY UL. BADESTINUSA 30

ADRES INWESTYCJI:
UL. BADESTINUSA 30,
41-800 ZABRZE

NR RYSUNKU: E-10 REWIZJA: 00

NAZWA RYSUNKU:
ROZDZIELNICA TB4
SCHEMAT STRUKTURALNY

INWESTOR:
MIASTO ZABRZE
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7
41-800 ZABRZE

DATA: 11.2020 SKALA: - FORMAT: BRANŻA: E

Prawa autorskie do rysunku posiada KOS-EL.
Nie jest możliwe kopiowanie lub wykorzystywanie rysunku bez zgody autora.

NR ARKUSZA: 1 LICZBA ARKUSZY: 1/1 FAZA: PW