



obw. G1	obw. G2	obw. G3	obw. G4
0,8 kW	0,8 kW	1,2 kW	2,4 kW

 KGB-EL KRAJSKÝ ÚRAD ŽILINA	JEDNOTKA PROJEKTOVA:		PODPIS:
	NÁZEV ZÁK. : AUT. ZÁK. : DÁTUM : AUT. ZÁK. : ODS. ZÁK. :	NÁZEV ZÁK. : AUT. ZÁK. : DÁTUM : AUT. ZÁK. : ODS. ZÁK. :	
PROJEKTOVAL: Ing. Mariusz Kosiorez nr. upr. 585/01			

Istniejące obwody G1–G7 dodatkowo z aparatem różnicowoprądowym

SCHEMA I S I R O K I U R A L N Y	
DATA:	SKALA:
11.2020	
FORMAT:	BRANŻA:
	E



obw. G5	obw. G6	obw. G7
1,2 kW	0,8 kW	0,8 kW
istniejący obwód	istniejący obwód	istniejący obwód
L1m02d6 3pN, n, L	3m02d6 3pN, n, L	3m02d6 3pN, n, L

ROZDZIELNICE PODLEGAŁĄ DOPOSAŻENIU
ELEMENTY OBWODU W KOLORZE CZERWONYM PROJEKTOWANE W RAMACH
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
ELEMENTY OBWODU W KOLORZE SZARYM PROJEKTOWANE W RAMACH ODREBNEGO
OPRACOWANIA

NR REWIZJI: DATA:		AUTOR ZMIAN:		OPIS ZMIAN:	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
Kosz-ol sp. z o.o. ul. Bieduska 72, 41-814 Zabrze		Inż. Marcin Kosiński nr upr. 58501		PODPIS:	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		SPRAWDZIŁ:		PODPIS:	
TERNOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR8 W ZABRZU PRZY UL. BADESTYNUSZA 30		mgr inż. Witold Pierz nr upr. 98405		REWIZJA:	
ADRES INWESTYCJI:		NR RYSUNKU:		REWIZJA:	
UL. BADESTYNUSZA 30, 41-800 ZABRZE		E-14		00	
INWESTOR:		NAZWA RYSUNKU:			
MIASTO ZABRZE UL. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 ZABRZE		ROZDZIELNICA TB1 SCHEMAT STRUKTURALNY			
DATA:		SKALA:		BRANŻA:	
11.2020		1:1		E	
nr ARKUSZA:		LICZBA ARKUSZY:		FAZA:	
1		1/1		PW	

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE