



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.32.2021.KW

Zabrze, dn. 18.06.2021 r.

B 541

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

**Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:**  
**„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8**  
**przy ul. Badestinusa 30 w Zabrzu”**

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-427.

**Pytanie nr 1**

W przedmiarze pn. „KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8830-SZKOŁA-przedmiar” pozycje o numerach 70, 71 i 72 obejmują zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, lastryko oraz posadzki cementowej, prosimy o informację co w związku z wywiezieniem i utylizacją posadzek z rozbiórki?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, iż wywiezienie i utylizacja gruzu z posadzek z rozbiórki ujęte są w poz. nr 75.

**Pytanie nr 2**

W przedmiarze pn. „KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8830 PRZEDSZKOLE+SERW” w dziale 1.3 Roboty rozbiórkowe i demontażowe znajdują się pozycje dotyczące rozebrania chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z nawierzchniami mineralno-bitumicznymi. W dziale 1.4 Ściany fundamentowe – odtworzenie izolacji przeciwwodnych, izolacje termiczne pozycje nr 42-45 obejmują odtworzenie nawierzchni chodników z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w dziale 1.3 nie została ujęta pozycja związania z rozebraniem podbudowy. Czy inwestor ma zamiar podnieść poziom o założone w kosztorysie warstwy podbudowy?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wyjaśnia, iż rozebranie podbudowy zostało ujęte całościowo w poz. nr 6,7 i 8.

  
ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Zabrze

  
SEKAP



Naczelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wawrzynkiewicz-Fuks

Inspetktor  
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Prezydent Miasta Zabrze

**Pytanie nr 3**

Pozycja nr 43 w przedmiarze pn. „KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8830 PRZEDSZKOLE+SERW” związana z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej – za każdy dalszy 1 cm gr. warstwy – jaką krotność przyjął projektant?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. nr 43 – 3 cm podsypki i w poz. 44 krotność 1-1 cm podsypki, razem 4 cm grubości podsypki.

*Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą publikacji.*

ZASTĘPCA  
PREZIDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzióba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Małko-Szulik

Naczelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wojdowska-Fuks

Inspektor  
mgr Kamila Wawrzynkiewicz