


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN  
OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA

III PIĘTRO:

3.A001	Klatka schodowa	23,68m2
3.A002	Komunikacja	120,82m2
3.A003	Biblioteka	51,03m2
3.A004	Sala lekcyjna nr 25	56,69m2
3.A005	Klatka schodowa	5,90m2
3.A006	Sala lekcyjna nr 26	57,01m2
3.A007	Zaplecze sali nr 26	18,66m2
3.A008	Sala lekcyjna nr 27	51,81m2
3.A009	Aula nr 28	79,04m2
3.A010	Gabinet pielęgniatki	32,68m2
3.A011	Zaplecze szkolne	14,81m2
3.A012	Pom. plastyczne/megazyn	11,39m2
3.A013	Zamknięta klatka schodowa	42,16m2

SUMA powierzchni użytkowej 565,86m2



SCHODY  
TECHNICZNE DREWNIANE  
zapewniony dostęp do nadbudówki zagarowej  
(strefa nieużytkowa techniczna)

SCHODY  
NR 2  
zapewniony dostęp do wszystkich  
kondygnacji budynku głównego

WYDZIELONA I ODDYMNIANA  
KLATKA SCHODOWA NR 3  
- wyjście ewakuacyjne  
na zewnętrzny budynek  
zapewnione za spocznika  
pomiedzy suterena a parterem

RZUT III PIĘTRA

KLAPY, KL1 – kłapy oddymniają z owiewkami i drzw. kłapowymi,  
zapewniono obrotową powierzchnię oddymniaczkę, 5%  
powierzchni siłki kłapy schodowej  
pow. kłapy schodowej max = 42,57m2, wymagane 5% = 2,13m2  
NALEŻY ZASTOSOWAĆ KLAPY, ODDYMNIACZKI O POWIERZCHNI AKTYWNEJ MIN 2,13m2  
montaż na górnym spoczniku ze względu na funkcjonalność

<b>LEGENDA:</b>		
	Wskazanie wyjść i wejść do budynku.	
	Elementy związane z bieżącą ochroną, pod budynek.	
	H - Hydrant bieżący	
	Elementy związane z projektowaną ochroną, pod budynek.	
	H - Hydrant projektowany	
	Słupka drzewiowa pod projektowaną - oznaczona kolorem niebieskim.	
	Szczątkowe parametry określone na rysunku.	
	Słupka drzewiowa zwykła projektowana - oznaczona kolorem niebieskim.	
	Szczątkowe parametry określone na rysunku.	
	Słupka drzewiowa zwykła bieżąca - oznaczona kolorem czarnym.	
	Szczątkowe parametry określone na rysunku.	
	Wypośrodkowanie słupki drzewiowej bieżącej lub projektowanej w samozamykacz.	
	Elementy budowlane i przegrody bieżące.	
	Elementy budowlane i przegrody projektowane - wydzielenie budowlane	
<b>Objekt:</b>	Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himnastów w Zabrze	
<b>Objekt:</b>	ul. Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze	
<b>Objekt:</b>	Działki budowlane nr 1141/4, 1144/1, 1146/19 w Zabrze Biskupicach.	
<b>Temat:</b>	Ekspertyza techniczna	
<b>Temat:</b>	- w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).	
<b>Opracowali:</b>	mgr inż. Marcin WYRZĄKOWSKI	mgr inż. Stanisław MAJORELLI
<b>Opracowali:</b>	Racjonalizacja ds. zabezpieczeń przebiegających, nr upraw. KG PSP 505/2009	Racjonalizacja Budowlany dec. nr RZE / X / 0024 / 05 Central. Ref. Rzecz. Bud. Poz. 50 / 05 / R / C
<b>Nazwa rysunku:</b>	RZUT III PIĘTRA	Skala: 1:100
<b>Numer rysunku:</b>	6	