

LEGENDA:

- granica działki inwestycyjnej objętej opracowaniem = obszar oddziaływania inwestycji (obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza obręb działek inwestycyjnych)
- ▲ wejścia do budynku szkoły - istniejące
- ▲P wejścia do budynku szkoły - projektowane
- △ istniejące wejście i wjazd na teren działki od strony drogi publicznej
- [A] istniejący średniowysoki budynek Szkoły Podstawowej nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu - budynek zakwalifikowany do strefy pożarowej ZLIII za wyjątkiem części kondygnacji parteru (przedszkole - wydzielona strefa pożarowa ZLII)
- [B] wydzielona pożarowo i oddymiana klatka schodowa w budynku szkoły (zapewnienie dostępu do wszystkich kondygnacji użytkowych)
- [C] strefa ZLII (przedszkole istniejące) zlokalizowana w obrębie kondygnacji parteru budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu
- [B] niski łącznik pomiędzy głównym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 20 a budynkiem sali gimnastycznej; łącznik w obrębie strefy pożarowej ZLII budynku głównego Szkoły Podstawowej;
- [C] istniejący niski budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu - budynek zakwalifikowany do strefy pożarowej ZLIII; oddzielony pożarowo od budynku głównego szkoły i łącznika
- DROGA POŻAROWA - droga publiczna zapewniająca dojazd wozów straży pożarnej bez konieczności zawracania oraz strefa utwardzona w obrębie terenu szkolnego
- ⊕ hydrant zewnętrzny istniejący

Obiekt:	Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu ul. Kasprówicza 7, 41-803 Zabrze Działki budowlane nr 1141/4, 1144/1 i 466/19 w Zabrzu Biskupicach.□		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA - w trybie §2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).		
Opracowali:	mgr inż. Marcin WYRZYKOWSKI Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upraw. KG PSP 505/2009	mgr inż. Stanisław NARDELLI Rzeczoznawca Budowlany dec. nr RZE / X / 0024 / 05 Central. Rej. Rzecz. Bud. Poz. 50 / 05 / R / C	
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
PLAN SYTUACYJNY	1:1000	1	

zasięg drogi pożarowej:
a) przy prowadzeniu drogi z obu stron budynku zasięg obejmuje 72,7% długości elewacji (oznaczone fioletową linią)
b) w przypadku zapewnienia drogi pożarowej wyłącznie od strony ul. Kasprówicza i Blani zasięg obejmuje 56,5% elewacji budynku (oznaczone czerwono linią)

Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią mater. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Przewodniczący Zarządu Miasta Zabrze
Nazwa materiału zasobu
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
Data wykonania kopii
Data: 05. 2020
Inspektor