

KLAPA KL1 – klapa oddymiająca z owiewkami i dyszą kierującą zapewniająca aktywną powierzchnię oddymiania Ac wynoszącą min 5% powierzchni sufitu klatki schodowej
pow. klatki schodowej max = 42,57m2 wymagane 5% = 2,13m2
NALEŻY ZASTOSOWAĆ KLAPĘ ODDYMIAJĄCĄ O POWIERZCHNI AKTYWNEJ MIN 2,13m2
zakładana klapa o wymiarach 240x120 i powierzchni czynnej oddymiania 2,16m2
klapa wyniesiona min 30cm ponad płaszczyznę dachu; zapewnić odpowiednią izolację przeciwwodną oraz kontrspadki z materiału analogicznego jak pokrycie dachu; wykończenie zgodnie z wytycznymi poducenta

RZUT DACHU Z NADBUDÓWKĄ ZEGAROWĄ

LEGENDA:

	Ściany istniejące
	Ściany i przegrody projektowane - bloczek gazobetonu M500 12 i 15 cm lub cegła pełna (w przypadku zamurowywania otworów na pełną szerokość) W przypadku oznaczenia REI60, REI120, EI60, EI120 należy zapewnić odpowiednią odporność pożarową przegrody oraz wykonać ją zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta;
	Elementy wyburzane i demontowane
	Hydrant istniejący DN25
	Hydrant projektowany DN25
DP:EI30	Projektowana stolarka okienna ppoż i drzwiowa: PPOŻ (stolarka związana z projektowaną ochroną ppoż budynku szkoły oraz wydzieleniami stref ppoż) parametry odporności pożarowej EI30, EIS30 lub EI60, EIS60 oznaczone na rys.
	Istniejąca stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
	Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
	Obowiązkowe wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacz
	Urządzenia sanitarne, ceramika sanitarna projektowana
	Wskazanie wyjść i wejść do budynku.
	Kurtyna przeciwpożarowa wewnętrzna EW60 z zamkiem topikowym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA

PODDASZE:

4.A001	Klatka schodowa	5,72m2
4.A002	Pom. zegara	18,35m2

SUMA powierzchni użytkowej 24,07m2

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 7 wraz z instalacjami wewnętrzymi w zakresie związanym z zapewnieniem prawidłowej ochrony ppoż. budynku i wydzielenia istniejących pomieszczeń Przedszkola nr 3 jako odrębnej strefy pożarowej ZLII. Utwardzenie terenu wraz z budową schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych.
/Dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:
„Dostosowanie znajdujących się Szkole Podstawowej nr 20 oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów ppoż."/

Adres: Działki budowlane nr 1141/4, 1144/1, 466/19 w Zabrzu Biskupicach
obręb Biskupice, jednostka ewid. Zabrze
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu
ul. Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze

Inwestor: MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę - Szulik

Jednostka projektowa:
fero+enso
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

Branża: ARCH.
Data: 07.2020
Skala: 1:100
Numer rysunku: AR.PW 15

Nazwa rysunku: RZUT NADBUDÓWKI I DACHU STAN PROJEKTOWANY