



LEGENDA:

- zwody poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
- przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm prowadzony pod elewacją pionowo w rurze RSO 32
- ⌋ maszt odgromowy 2m
- × złącze krzyżowe do połączeń zwodów poziomych

INWESTOR

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU

41 – 800 Zabrze; ul. Powstańców Ślskich 5/7

tel.: +48 32 37 33 300

e-mail: umz@um.zabrze.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTPROJEKT KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

41 - 600 Świętochłowice; ul. Bieszczadzka 9, tel.: 32 254 14 41;
e-mail: office@inwestprojekt.katowice.pl

OBIEKT	Budynek hali sportowej 41-800 Zabrze; ul. Szafarczyka 16	DATA	06.2019		
TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOW. Z PRZEBUD. FRAGM. HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SZAFARCZYKA 16 W ZABRZU CELEM STWORZENIA DZIENNEGO DOMU W RAMACH PROGRAMU SENIOR+	BRANŻA	E		
TYTUŁ RYS. INSTALACJA ODGROMOWA – RZUT DACHU					
PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	NR RYS.	IE-02
	inż. B.Kusiak	1115/94		FORMAT	A3
				SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Szlenk	SLK/4438/PWOE/13		FAZA	PB