



**LEGENDA:**

- zwody poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
- przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm prowadzony pod elewacją pionowo w rurze RSO 32
- maszt odgromowy 2m
- × złącze krzyżowe do połączeń zwodów poziomych

INWESTOR

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU

41 – 800 Zabrze; ul. Powstańców Śląskich 5/7

tel.: +48 32 37 33 300

e-mail: umz@um.zabrze.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTPROJEKT KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY

"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

41 - 600 Świętochłowice; ul.Bieszczadzka 9, tel.: 32 254 14 41;

e-mail: office@inwestprojekt.katowice.pl

|   |   |               |         |         |       |
|---|---|---------------|---------|---------|-------|
| OBIEKT  | Budynek hali sportowej<br>41-800 Zabrze; ul. Szafarczyka 16   | DATA          | 06.2019 |         |       |
| TEMAT   | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOW. Z PRZEBUD. FRAGM. HALI<br>SPORTOWEJ PRZY UL. SZAFARCZYKA 16 W ZABRZU CELEM<br>STWORZENIA DZIENNEGO DOMU W RAMACH PROGRAMU SENIOR+ | BRANŻA        | E       |         |       |
| TYTUŁ RYS.<br>INSTALACJA ODGROMOWA – RZUT DACHU |   |               |         |         |       |
| PROJEKTOWAŁ<br>/OPRACOWAŁ                       | IMIĘ I NAZWISKO   | NR UPRAWNIENI | PODPIS  | NR RYS. | IE-02 |
|   | inż. B.Kusiak   | 1115/94       |         | FORMAT  | A3    |
|   |   |               |         | SKALA   | 1:100 |
|   |   |               |         | FAZA    | PW    |