



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.63.2021.KW

Zabrze, dn. 20.10.2021 r.

B 929

Wyjaśnienia, zmiana treści SWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

**„Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przystankowej
i Opolskiej w Zabrze”**

**Zadanie nr 1 - „Remont oświetlenia przy ul. Opolskiej, Jana Zamoyskiego,
Kamiennej, Stefana Batorego, Edwarda Dembowskiego, św. Cecylii, ks. Doktora
Szramka oraz Zieleńca przy ul. Bohaterów Monte Cassino Zabrze”**

Zadanie nr 2 – „Remont oświetlenia przy ul. Przystankowej w Zabrze”

Pytanie nr 1

Projekt budowlano - wykonawczy dotyczący przebudowy oświetlenia zewnętrznego na zieleńcu przy al. Bohaterów Monte Cassino w Zabrze przewiduje wymianę 8 stanowisk słupowych, a w przedmiarze jest zapis o 9 - prosimy o zweryfikowanie rozbieżności.

Odpowiedź nr 1

Należy przyjąć 9 stanowisk słupowych.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający jest pewny montażu tabliczek numeracji słupa na tasimce stalowej, gdyż jej zastosowanie może uszkodzić powłokę anodowaną, co może skutkować utratą gwarancji, za co wykonawca robót ani producent słupa nie ponoszą odpowiedzialności.

Odpowiedź nr 2

Numerację słupów należy wykonać za pomocą naklejek odpornych na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Pytanie nr 3

W projekcie "Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na zieleńcu przy al. Bohaterów Monte Cassino w Zabrze" zostały przewidziane słupy aluminiowe z wnęką słupową na wys. 1,8m, jednak w przedmiarze robót nie przewidziano przedłużenia kabli wewnątrz słupa poprzez założenie muf kablowych. Prosimy o informację, jak ująć pominięte, a znaczące pozycje w kosztorysie.

Odpowiedź nr 3

Przedłużenie kabli wewnątrz słupa oraz mufy kablowe należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

Ponadto, działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 i 5 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **na dzień 27.10.2021 r. godz. 09:00.**

Zmianie ulega treść punktu **XI. 1., XIII. 2. i XIV. 1.** SWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień

Publicznych

ul. Powstańców

Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

tel./fax

(32) 37-33-516;

(32) 37-33-427.



ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Zioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Woźniowska-Fuks

Starszy Inspektor

KS

mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Prezydent Miasta Zabrze

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 25.11.2021 r.**

XIII. Sposób oraz termin składania ofert.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 27.10.2021 r., do godz. 09:00.**

XIV. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.10.2021 r., o godzinie 11:30.**

Dokonane wyjaśnienia, zmiany treści SWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert wiążą Wykonawców z chwilą publikacji.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Wąchońska-Fuks

Starszy Inspektor

mgr Kamila Wawrzynkiewicz