



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.67.2021.JD  
B 953

Zabrze, dn. 04.11.2021 r.

### Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

#### **„Fajne Zabrze - infrastruktura rowerowa i artystyczna - Muszla koncertowa na os. M. Kopernika”**

Sprawę prowadzi:  
Jacek Dubiecki  
(Podinspektor)  
Biuro Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

#### **Pytanie 1:**

W projekcie technicznym jest mowa o zagospodarowaniu terenu – wykonanie ciągów pieszych i jezdnych oraz wyposażenie w urządzenia małej architektury. W przedmiarze nie ma takich pozycji. Czy zagospodarowanie terenu w ciągu piesze i jezdne oraz urządzenia małej architektury powinny zostać ujęte w ofercie?

#### **Odpowiedź 1:**

Zagospodarowanie terenu w ciągu piesze i jezdne oraz urządzenia małej architektury zostało wykonane w poprzednim etapie realizacji zadania. Projekt został zamieszczony w materiałach przetargowych jedynie informacyjnie.

#### **Pytanie 2:**

W przedmiarze w poz. 29 konstrukcje zawiesznień i podparć wpisano ilość 2,7 t – w projekcie brak zestawienia takiej ilości konstrukcji stalowej. Czy jest to prawidłowa ilość stali do wyprodukowania. Jeśli tak to prosimy o przesłanie wykazu elementów wysyłkowych.

#### **Odpowiedź 2:**

Pozycja nr 29 przedmiaru dotyczy montażu koszy na śmieci. Pozycja nr 62 posiada obmiar 2,7 T i dotyczy okuć ramy nośnej i płatwi. Obmiar 2,7 T jest szacunkową wartością stali niezbędnej na wykonanie tych elementów. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu warsztatowego konstrukcji drewna klejonego wraz z okuciami. Uwagi zawarte na rysunku nr B5 określają wytyczne dotyczące końcowego rozwiązania tych elementów.

#### **Pytanie 3:**

Projekt przewiduje wykonanie podestu sceny z desek gr. 4,5 cm łączonych na pióro wpust dodatkowo ryflowane. Nie ma takich desek na rynku. Jeśli znany jest producent takich desek prosimy o wskazanie.



Naczelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Jacek Dubiecki

Prezydent Miasta Zabrze

**Odpowiedź 3:**

Wskazane parametry desek należy uzyskać w oparciu o indywidualne zamówienie, które można wysłać do różnych warsztatów lub tartaków.

**Pytanie 4:**

Jaki rodzaj drewna jest przewidziany do zastosowania na podest sceniczny ?

**Odpowiedź 4:**

Na podest sceny należy zastosować drewno klasy min C30. Ponadto materiał winien spełniać poniższe wymagania. Bale heblowane zgodnie z wymiarami opisanych w dokumentacji projektowej. Deski z litego drewna iglastego, jednowarstwowego, o grubości min. 45mm i dł. 2 - 4m, wykonane z bezszęcych desek, ze słojem ustawionym pionowo (tzw. okrętówki), ryflowane od góry. Deski łączone między sobą na pióro, umieszczone niesymetrycznie, dwie trzecie od górnej krawędzi podłogi. Łączenie desek na pióro obce przy użyciu kleju o elastycznej spoinie w okresie użytkowania podłogi eliminującego jego skrzypienie.

Drewno użyte do budowy bez sęków i bez wad, bez sinic, I klasy, o wilgotności 8-12%. Impregnacja wszystkich nowych elementów drewnianych ogniochronem „wglębna”, obustronna, metodą „kąpieli”, bądź ciśnieniową na etapie produkcji, tak, by uzyskać cechy materiału trudno zapalnego D – s1,d1. Pozostałe informacje wg. dokumentacji projektowej.

**Pytanie 5:**

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie szacunkowej kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania kwotę 296 352,93 zł brutto.

*Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ więżą Wykonawców z chwilą publikacji.*

ZASŁEPCZA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału  
Biuro Zmówień Publicznych  
mgr Anna Wojnowska-Fuks

PREZYDENT MIASTA  
Małgorzata Mańka-Szulik

Małgorzata Mańka-Szulik