



**Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.**

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. 32/ 271 64 41, 32/ 275 52 00, fax 32/ 271 71 58, www.wodociagi.zabrze.pl
email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

TTU/504/604/396/3155/2021

Zabrze, dn. 14.05.2021 r.

PROSTA
Łukasz Kapias
ul. Wiśniowa 24/1
44-600 Świątchłowice

dot.: warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej placu zabaw w Zabrze przy ul. Sportowej.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 11.05.2021 r. Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrze podaje warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej przedmiotowego obiektu:

- ścieki bytowo-gospodarcze można odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm zlokalizowanej w ul. Akacjowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Sportową (zaznaczono na planie sytuacyjnym);
- projektowane rury kanalizacji sanitarnej zastosować z materiału jednorodnego typu „Lite”;
- minimalna średnica przyłącza kanalizacji sanitarnej - Dn 160 mm;
- na działce Inwestora zbudować studnie rewizyjne;
- minimalna średnica studni kanalizacji sanitarnej na terenie posesji ϕ 400 mm;
- zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
- zlecić opracowanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej uprawnionemu projektantowi. Projekt należy uzgodnić w ZPWiK Sp. z o.o.
- na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do robót inwestor lub wykonawca winien zgłosić pisemnie do ZPWiK Sp. z o.o. rozpoczęcie prac wraz z potwierdzeniem obsługi geodezyjnej (nadzór nad robotami jest odpłatny);
- po wykonaniu robót należy złożyć zlecenie do ZPWiK Sp. z o.o.:
 - inspekcję telewizyjną wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- wystąpić do ZPWiK Sp. z o.o. pismem o dokonanie odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w otwartym wykopie;
- po dokonaniu odbioru technicznego, zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu należy pisemnie wystąpić o odbiór końcowy. Do pisma dołączyć:

1/2

NIP: 648-00-00-278

REGON: 272730182

KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach: 0000043723

Konto: ING Bank Śląski SA

nr: 89 1050 1230 1000 0002 0031 7840

Kapitał zakładowy: 239 646 500 zł,
wpłacony w całości

• Pogotowie wod.-kan.: 994

• Automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99

• Biuro Obsługi Klienta: tel. 32/ 275 52 26, 32/ 275 52 27

czynne: poniedziałek 7.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

• Kasa czynna: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek - piątek 8.00 - 14.00

• Laboratorium - badanie jakości wody i ścieków, tel. 32/ 274 88 38

• Wodomierzownia - sprzedaż, naprawa i legalizacja wodomierzy, tel. 32/ 275 52 15



- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (operat pomiarowy);
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
- protokół odbioru technicznego w otwartym wykopie;
- protokół z próby szczelności rurociągu;
- inspekcję telewizyjną wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych;
- następnie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta celem podpisania protokołu odbioru technicznego/ końcowego;
- po złożeniu wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, Dział Sprzedaży przygotowuje umowę, która zostanie przesłana Inwestorowi celem podpisania.

Przed rozpoczęciem projektowania, a także przed ewentualnym złożeniem projektu na posiedzenie koordynacyjne w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, trasę sieci/przyłączy naniesione na mapie do celów projektowych (lub wydruku stanowiącym wycinek mapy do celów projektowych, potwierdzonym pieczętką i podpisem projektanta za zgodność wydruku z oryginałem mapy do celów projektowych, lub klauzulą aktualności potwierdzoną przez uprawnionego geodetę), należy uzgodnić z tut. Przedsiębiorstwem. Projekt wykonać na mapie do celów projektowych.

Okres ważności w/w warunków wynosi **2 lata**.

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planu sytuacyjnego.

Kopia: TT, a/a

 Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

mgr inż. Damian Pieter
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. technicznych