



Zabrze, data 25.07.2018 r.

WO-III.042.2.61.2018.BK

Sprawę prowadzi

Dotyczy: zapytania ofertowego „Zakup i dostawa (wraz z montażem) rolet do pracowni eksperymentu dla 19 szkół podstawowych w ramach projektu „Dotknij nauki” nr WO-III.042.2.59.2018.BK.

W odpowiedzi na pytanie złożone przez www.sunzal.com.pl z dnia 25.07.2018 r. Wydział Oświaty wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

Odnosnie w/w zapytania ofertowego proszę o wyjaśnienie specyfikacji zamieszczonej w zapytaniu, gdyż zarówno rolety półzaciemniające jak i zaciemniające mają zaznaczoną tkaninę podgumowaną. Czy w przypadku rolet półzaciemniających nie powinna być wpisana tkanina przezierna? Chciałam jeszcze potwierdzić, że tkaniny mają być niepalne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rolety są przeznaczone do klas szkolnych, w których konieczne będzie okresowe zaciemnienie, dlatego oczekujemy aby rolety spełniały min. warunki dotyczące przezierności materiału, tj.

1. rolety półzaciemniające- tkanina antystatyczna nie przyciągająca kurzu, strona zewnętrzna tkaniny podgumowana- kolor popielaty- rolety te powinny powodować efekt „półzaciemnienia”, dlatego jeśli zostanie zastosowany materiał o grubości co najmniej 165 g/m2, to podgumowanie nie będzie wymagane.
2. rolety zaciemniające 100% (blackout)- tkanina antystatyczna nie przyciągająca kurzu, strona zewnętrzna tkaniny podgumowana- kolor popielaty- rolety te powinny w pełni blokować światło i słońce dochodzące do pomieszczenia.

Zamawiającemu zależy również na zapewnieniu bezpiecznych warunków w klasach szkolnych, wobec czego wskazane jest aby tkaniny, z których wykonane będą rolety były niepalne.

Kierownik Referatu
ds. Informatyki
i Finansów
i Wydział Oświaty

Józef Strózik

