

Zabrze, dn. 10.08.2021 r.

Znak :WO-III.042.1.63.2021.IH

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 28.07.2021 r. „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni automatyki w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu w ramach projektu „Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”.

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* w pozycji 7 i 8 opis przedmiotu zamówienia powinien brzmieć:

- **Poz. 7:** Lampa sygnalizacyjna, kompaktowa, 22mm, okrągła, tworzywo sztuczne/metal, z soczewką , gładka, z uchwytem, napięcie 24 V AC/DC, PRZYŁ. ŚRUBOWE, kolor czerwony.
- **Poz. 8:** Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa, 22mm, okrągła, tworzywo sztuczne/metal, z soczewką, gładka, z uchwytem, napięcie 24 V AC/DC, PRZYŁ. ŚRUBOWE , kolor zielony.

Pozostałe zapisy **zapytania ofertowego** nie ulegają zmianie.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Oświaty

dr Jolanta Gottwald



KIEROWNICZKA REZERWATU
DS. KIEROWANIA PROJEKTÓW
LEKARSTWA

Inspktor

mgr Beata Szuran

mgr Iwona Holeczek

