

**WYBRANE WYTYCZNE REALIZACYJNE
MONTAŻ OZNAKOWANIA POMIESZCZEŃ USC W ZABRZU – WDROŻENIE SYSTEMU
UDOGODNIEN DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH.
WYMIANA CZĘŚCIOWA ZNISZCZONEGO WYPOSAŻENIA SANITARNEGO ISTNIEJĄCEJ
TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

**„BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ PRZY BUDYNKU USC W ZABRZU
PRZY UL. WOLNOŚCI 211 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI” – W RAMACH
PROJEKTU „MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU”.**

1. DANE PODSTAWOWE:

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

- Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:
**Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze**
- Ustne i pisemne uzgodnienia z Inwestorem oraz z Użytkownikami obiektu;
- Oględziny i wizja lokalna;
- Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana w III.2022 r. przez pracownię fero+enso;
- Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja projektowanej inwestycji;

2. OGÓLNY PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wprowadzenie w tkankę budynku systemu udogodnień dla osób o specjalnych potrzebach poprzez:

- wykonanie tablicy ze schematem budynku z drukiem wypukłym oraz napisami w alfabecie brailla (tablica stojąca zlokalizowana za wejściem głównym do budynku);
- wykonanie szyldów przydrzwiowych z drukiem wypukłym w alfabecie brailla oraz drukiem wysokokontrastowym;
- wykonanie etykiet naklejanych na drzwi z drukiem wypukłym w alfabecie brailla;
- wymiana wybranego zniszczonego wyposażenia sanitarnego w ramach istniejącej toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych.

3. TABLICA STOJĄCA (PLAN TYFLOGRAFICZNY BUDYNKU):

ILOŚĆ: 1 sztuka.

LOKALIZACJA: przy głównym wejściu do budynku (w pobliżu sekretariatu).

Tablica informacyjna stojąca w postaci standu (tablica na postumencie) o wymiarach orientacyjnych około 60 x 48cm. Tablica na stabilnej stopie (postumencie) opartej o podłogę. Tablica ustawiona skośnie w kierunku czytelników - tablica ma być zamontowana z nachyleniem 30 do 40 stopni w stosunku do pionu, na wysokości 115 cm od podłoża (wysokość średnia ok 100cm).

Tablica wykonana z wyciętych elementów tworzywowych o kontrastowych kolorach naklejanych na główną płytę np. HPL w kolorze białym. Dopuszcza się inne rozwiązania systemowe.

W ramach tablicy należy zawrzeć wg schematu graficznego ujętego w części graficznej:

a) schemat kondygnacji parteru i I piętra:

- schemat w formie uproszczonej ukazujący przegrody ścienne jako elementy wypukłe (w kolorze kontrastującym z podłożem np. antracyt);
- na schemacie ścian naklejone wypukłe piktogramy symbolizujące: schody zewnętrzne, schody wewnętrzne, platformę podnośnika, numer i typ pomieszczenia;
- na schemacie ścian naklejone wypukłe linie ukazujące układ komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (układ komunikacji zewnętrznej tj. dojście do schodów zewnętrznych i platformy pionowej - oznaczone wypukłą linią przerywaną; wejścia do budynku oznaczone wypukłym piktogramem – trójkątem; układ komunikacji wewnętrznej (dojścia od pomieszczeń) oraz lokalizacja przejść przez pomieszczenia oznaczone wypukłą linią ciągłą);

b) spis pomieszczeń: numery i funkcja pomieszczeń zgodnie z oznaczeniami przyjętymi w USC Zabrze – wykonane jako oznaczenie wypukłe, wysokokontrastowe oraz dodatkowo alfabetem Brailla.

Uwaga: ostateczny podział i oznaczenie poszczególnych pomieszczeń należy uzgodnić z Inwestorem oraz Kierownikiem USC w Zabrzu;

c) pas dolny: legenda wykonana czcionką wysokokontrastową wraz z wypukłymi oznaczeniami i podpisami w alfabecie Brailla.

Wszystkie numery pomieszczeń, opisy pomieszczeń oraz elementy legendy muszą posiadać wypukłe oznaczenia wykonane jako tylografia (oznaczenia np. naklejane na płaszczyznę).

Kolorystyka całej tablicy – kontrastowa.

Dopuszcza się dowolne kształtowanie elementów tablicy pod warunkiem uzgodnienia jej kształtu, kolorystyki oraz zawartości merytorycznej z Inwestorem oraz Kierownictwem USC w Zabrzu.

3. SZYLDY PRZYDRZWIOWE.

ILOŚĆ: 18 sztuk (lokalizacja przy wybranych drzwiach)

Tabliczki jako szyldy przydrzwiowe należy wykonać wg schematu graficznego jako tabliczki wewnętrzne wysokokontrastowe z opisem w alfabecie Brailla.

Tabliczka składa się z dwóch płyt wykonanych z przezroczystej pleksi o zakładanej grubości 2mm każda. Wymiary płyt 180x210 mm.

Na krótszych bokach tabliczki znajdują się dekoracyjne śruby ze stali nierdzewnej (Ø16mm), które nadają jej elegancki i nowoczesny wygląd, a tym samym zabezpieczają informację znajdującą się w środku. Śruby zapewniają mocowanie na dystansie do ścian budynku.

Tabliczka łatwa i szybka w montażu.

Dolny pas - należy zrealizować w postaci tylografiki = zakłada się druk wypukły alfabetem braila. Druk na samoprzylepnej folii wysokiej jakości (element naklejany na tabliczkę) lub realizację druku wypukłego bezpośrednio na zewnętrznej płytce pcv.

Kolorystyka wysokokontrastowa:

- białe litery na antracytowym tle
- duże czcionki
- pasmo tylograficzne w odcieniu ciemnego granatu

Ostateczny spis pomieszczeń oraz ich opis = do uzgodnienia z Inwestorem i Kierownikiem USC na etapie realizacji.

Zakłada się opisywanie pomieszczeń podstawowych numerami i liczbami (01, 02 itp.) zaś pomieszczeń pomocniczych piktogramami (symbol osoby niepełnosprawnej, symbol wiadra i szczotki itp. -wg propozycji graficznej). Dopuszcza się oznakowanie wszystkich pomieszczeń wyłącznie numerami i liczbami – do uzgodnienia z Inwestorem.

4. ETYKIETY NAKLEJANE NA DRZWI.

ILOŚĆ: 18 sztuk (lokalizacja przy wybranych drzwiach)

Etykieta informacyjna o wymiarze około 60x120mm (dopuszcza się inny wymiar pod warunkiem zachowania czytelności) o wyoblonych narożach, z odpornego na uszkodzenia plastiku bezbarwnego naklejanego na wybrane drzwi nad klamką.

Na etykiecie wyłącznie oznaczenia wypukłe alfabetem braila zawierające oznaczenie pomieszczenia tożsame z oznaczeniem na tabliczce sąsiadującej z drzwiami tj.:

- numer pomieszczenia;
- funkcja pomieszczenia;

Dopuszcza się etykietę ze stali drapanej lub aluminium.

5. SYSTEM PRZYWOŁAWCZY BEZPRZEWODOWY:

Zakłada się wykonanie systemu przywoławczego bezprzewodowego – celem zapewnienia zwiększonych parametrów bezpieczeństwa użytkownikom i petentom urzędu:

a) system alarmowo-przywoławczy w toalecie ogólnodostępnej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych:

Osoby niepełnosprawne oraz starsze, które mają trudności z poruszaniem się, mogą potrzebować pomocy podczas korzystania z toalety. Jednocześnie wiele z tych osób chce mieć komfort samodzielności i odrobinę prywatności podczas wykonywania tych czynności. Rozwiązaniem tego konfliktu może być system alarmowo-przywoławczy w toaletach dla niepełnosprawnych.

Zakłada się wyposażenie istniejącej łazienki w kompletny system alarmowo-przywoławczy bezprzewodowy wg poniższego zestawienia.

System składa się z kilku części gwarantujących właściwe działanie:

- wodoodporny i bezprzewodowy przycisk przywoławczy (naciskany) montowany przy ubikacji lub przy umywalce (jeden punkt umiejscowiony w sposób wygodny dla petentów) – w miejscu ostatecznie uzgodnionym z Kierownikiem USC;
- przycisk anulowania przywołania, który montowany jest wewnątrz przy drzwiach (umożliwia on wyłączenie alarmu po udzieleniu pomocy lub w przypadku, gdy naciśnięcie się go przypadkowo);
- sygnalizator optyczno-akustyczny, który wskazuje, gdzie znajduje się osoba wymagająca pomocy - montowany się od zewnątrz tuż nad drzwiami łazienki (wraz z dedykowanym zasilaczem – należy zapewnić prawidłowy montaż oraz podłączenie pod instalację istniejącą).

b) dzwonek bezprzewodowy z końcówką zamontowaną w sekretariacie:

Przy drzwiach od strony elewacji bocznej należy zamontować dzwonek bezprzewodowy o dużym zasięgu (min 200m) i nowoczesnym i eleganckim wzornictwie.

Parametry:

- nowoczesne i eleganckie wzornictwo (elementy wyoblone) w kolorze czarnym lub białym;
- przycisk zewnętrzny wodoodporny (min IP55) o zasilaniu baterijnym (nadajnik);
- stacja końcowa zasilana z sieci (odbiornik) montowana w sekretariacie;
- łączność bezprzewodowa na min 200m odległości;

6. WYMIANA WYBRANEGO WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Zakłada się wymianę oraz dostosowanie następującego wyposażenia sanitarnego:

- wymiana umywalki istniejącej wiszącej na umywalkę wyprofilowaną płytką z przelewem dostosowaną dla osób niepełnosprawnych; szerokość umywalki nie może przekroczyć 60cm (zakładany wymiar 55x55cm) - wymiar dostosowany do istniejącej przestrzeni montażowej; system montażu naścienny; syfon ozdobny stalowy + sitko chromowane; zapewnić podłączenie pod istniejącą instalację wod-kan;
- wymiana istniejącej baterii jednopunktowej z wyciąganą ręczką (bateria zlewozmywakowa) na baterię dedykowaną do umywalek dla osób niepełnosprawnych, z wydłużoną ręczką (bateria łokciowa); bateria wyposażona w perlator; zapewnić podłączenie pod istniejącą instalację wod-kan;
- wymiana kosza na śmieci na kosz 35l tworzywowy w kolorze białym; kosz z pokrywą uchylną (nie dopuszcza się kosza na pedał).

Koniec opracowania.