



## Urząd Miejski w Zabrzu - Wydział Infrastruktury Komunalnej

Zabrze, 10 czerwiec 2022 r.

IK – Z.7021.3.52.2022.OB

Sprawę prowadzi:

Olga Borucka-Bąbik

(INSPEKTOR)

tel: 32 37-33-529

**Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni**  
[zielonybrzeg@gmail.com](mailto:zielonybrzeg@gmail.com)

*Dotyczy: uzgodnienia koncepcji rewitalizacji Parku Hutniczego w Zabrzu.*

W odpowiedzi na pismo z 09.06.2022 r. Wydział Infrastruktury Komunalnej proponuje:

1. zastosowanie kostki betonowej nefazowanej
2. zastosowanie technologii ograniczających wpływ prac i robót ziemnych na systemy korzeniowe drzew i krzewów przez ograniczenie głębokości wykonywanych prac ziemnych, ograniczenia ilości naturalnych ekologicznych materiałów do wykonania podbudowy na rzecz geotkanin, geowłóknin, geosiatek, geokrat, georusztów, geokomórek i geokompozytów.
3. Jak największe wykorzystanie istniejących alejek, przedseptów itp. do wykonania nowych ciągów komunikacyjnych.

Prosimy o przedstawienie koncepcji zagospodarowania zieleni parku wraz z określeniem ilości drzew do usunięcia i posadzenia.

Wydział Infrastruktury Komunalnej nie będzie wnioskował o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, nie będzie realizował wycinek i nasadzeń drzew i krzewów. Prace te podobnie jak objęcie prac „zieleniarskich” minimum roczną gwarancją winny być uwzględnione w dokumentacji projektowej i objęte zakresem realizacji projektu.



mgr inż. Maciej Bąk

mgr inż. Maciej Bąk

Inspektor

*Borucka-Bąbik*

mgr inż. Olga Borucka-Bąbik

## Urząd Miejski w Zabrzu - Wydział Infrastruktury Komunalnej

Prosimy o wyjaśnienie :

1. czy plac zabaw posiada nawierzchnie piaskową czy poliuretanową?
2. czy boiska posiadają nawierzchnie poliuretanowe czy polipropylenowe?

Powyższe należy uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej (Maciej Bąk – Inspektor tel.: 32 37-33-576).

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Grzegorz Boral

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Inspektor  
  
mgr inż. Olga Borucka-Bąbik