



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Zabrze
ul. Stalmacha 22, 41-808 Zabrze

Zabrze, dnia 11 stycznia 2023r.

Znak sprawy MZ.52800.161.2022.KM

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1969) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

11 stycznia 2023r.

przez

1) mł. asp. Krzysztof Migas – starszy inspektor sekcji kontrolno-rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 8140800

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer MZ.52800.161.2022.KM z dnia 3 stycznia 2023r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Gmina Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

**Obiekt kontrolowany: budynek administracyjno-biurowy przy
ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrze**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze	Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Wojciech Celejewski – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych –
kontrola realizacji decyzji nr 267/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. budynek administracyjno-biurowy przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrze.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

Decyzja nr 267/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.:

- pkt.1 - dot. usunięcia z dróg ewakuacyjnych w budynku łatwo zapalnych wykładzin podłogowych – nie wykonano.

Pismem z dnia 20 grudnia 2022r. strona zwróciła się z prośbą o prolongatę terminu wykonania obowiązku nałożonego w ww. decyzji do dnia 31 grudnia 2023r.

W piśmie stanowiącym załącznik do sprawy strona wskazuje stopień wykonania decyzji, m.in. strona poinformowała, że prace mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zostały podzielone na trzy etapy. W całości został zrealizowany pierwszy etap obejmujący korytarz na III piętrze. Powyższe prace zostały potwierdzone podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych. Zgodnie z informacją strony zawartą w ww. piśmie oraz ustaleniami z czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że w celu realizacji zaleceń wynikających z przedmiotowej decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Zabrze, strona sporządziła dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wymiany podłóg na korytarzach budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrze.

Ponadto strona na bieżąco dokonuje wymaganych przeglądów i konserwacji instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego aktualizowana jest na bieżąco zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowy opis zawarty w piśmie stanowiącym załącznik do sprawy.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego


mgr inż. Wojciech Cielejewski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR
ds. kontrolno-rozpoznawczych


mł. asp. inż. Krzysztof Migas

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)