



Prezydent Miasta Zabrze

Zabrze, 25 września 2024 r.

Sprawę prowadzi:

Justyna Baksik

(INSPEKTOR),
tel. 32 37 33 41632 37
33 504

BRM.0003.273.2024

\$ezdIdentyfikatorDokumentuPDF

RADA MIASTA ZABRZE
PAN SEBASTIAN DZIĘBOWSKI

Dotyczy: zapytanie radnego S. Dziębowskiego.

Zapytanie Radnego:

Proszę o informację, kiedy były przeprowadzone kontrole hydrantów. W związku z telefonami mieszkańców, którzy byli naocznymi świadkami w dzielnicy Zaborze Południe, stwierdzili oni, że strażacy przez dłuższą chwilę szukali hydrantów z wodą, co może stanowić poważne zagrożenie w przypadku pożaru.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Spółka ZPWiK Sp. z o.o. poinformowała, że zgodnie z poczynionymi z Państwową Strażą Pożarną ustaleniami, utrzymuje w pełnej sprawności, w określonej ilości i we wskazanych przez straż lokalizacjach hydranty przeciwpożarowe. Hydranty podlegają corocznej kontroli, zaś sprawozdanie z pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów są przekazywane Straży Pożarnej.



Podpisano elektronicznie.

Agnieszka Rupniewska

Prezydent Miasta

25 września 2024 r.